

Al Comune di Vauda C.se (TO)

Sportello Unico per l'Edilizia

Piazza San Bernardo n° 2

10070 - Vauda C.se (TO)

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' STRUTTURALE

Con riferimento ai “Lavori di Realizzazione di Nuovo Centro di Documentazione del Parco delle Vaude” siti nel Comune di Vauda C.se (TO), Via Castagneri n.1, rif. catast. Fg. 3 particelle nn. 658 e 1272 su committenza del Sig. Alessandro Fiorio, nato a Ciriè (TO) il 14/10/1978, residente in Torino (TO), Corso Rosselli n° 46, C.F. FRI LSN 78R14 C722Y, Sindaco pro-tempore del Comune di Vauda Canavese (TO), CF 83002730014 e come illustrati negli elaborati architettonici, allegati alla richiesta del titolo abilitativo, il sottoscritto **Massimiliano CORTASSA** per la società **STEGET srl**, con residenza di lavoro in Torino, Via Villar n. 58, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino col n° 9314S, incaricato della valutazione di fattibilità strutturale delle opere in progetto

DICHIARA

⤴ Che le opere in progetto, alla luce delle prescrizioni definite dalle Norme Tecniche Vigenti, sono riferibili a:

- Nuova costruzione di fabbricato ad uso museo/biblioteca con tipologia strutturale a telaio in calcestruzzo armato ai sensi del par. 4.1 delle NT;
- Tipo di costruzione ordinaria, vita nominale ≥ 50 anni e classe d'uso III ai sensi dei par. 2.4.1, 2.4.2 delle NT;
- Sono state indagate le condizioni topografiche del sito ed è stata definita una categoria di sottosuolo corrispondente a C.

⤴ Sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni assunte il progetto architettonico, allegato alla richiesta del titolo abilitativo depositato in Comune, è fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza richiedere ulteriori modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità architettonica delle opere.

Il progettista delle strutture